



Поз.	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол-во	Прим.
23	K7	Колпачек для изоляторов ШФ-20	92	
24	SO115.150	Вязка спиральная	190	
25	SOT21.01	Крюк сквозной	110	
26	PD2.2	Гайка крюкообразная	110	
27	КН-22	Крюк	7	
28		Таблички на опорах	150	
29	ЗКВТп-10	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки для кабеля сечением до 120 мм ²	7	
30	ЗСТп-10	Муфта соединительная	2	
31	ПНД-160	Труба ПНД диаметром 160мм	6	
32		Блоки бетонные размером 380х180х90мм	0,76	
33		Песок	2,48	
34		Короб металлический для защиты кабеля на опоре размером 100х200мм	5	
35		Глубинный заземлитель, Н=30м	4	
		а) сталь угловая 63х63х6мм	120	
		б) труба стальная электросварная прямошовная, 127х6	40	
		в) сталь полосовая сечением 40х4мм	120	
		г) груз, сталь 3	120	
		д) соль поваренная	280	
36		Глубинный заземлитель, Н=15м	1	
		а) сталь угловая 63х63х6мм	15	
		б) труба стальная электросварная прямошовная, 127х6	10	
		в) сталь полосовая сечением 40х4мм	35	
		г) груз, сталь 3	30	
		д) соль поваренная	35	
		Демонтажные работы		
37		Опора деревянная на деревянных приставках, анкерная	1	
38		Опора промежуточная с уклоном, на приставках	1	
39		Перетяжка провода АС-70 м	200	
40		Расчистка просеки м	1663	

						392/20-ИОС1.ЭС		
						Строительство ВЛЗ-6кВ и 2-х КТПс мощностью 160кВА в районе 17-го км основной трассы в г.магадане.		
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата			
Разраб.		Павлюк				Стадия	Лист	Листов
Нач.ПСО		Темнюк				РД	13	
						Спецификация (окончание)		
						ООО "Электросетьмонтаж"		